



Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий

Отделение надзорной деятельности по городу Красноперекопску и Красноперекопскому району
управления надзорной деятельности Главного управления МЧС России по Республике Крым
296000, Республика Крым, г. Красноперекопск, ул. Чапаева, 29,
тел.+38(06565)2-19-02, E-mail: ond_krk@mail.ru

Предписание № 9/1/7
об устранении нарушений требований пожарной безопасности, о проведении
мероприятий по обеспечению пожарной безопасности на объектах защиты и по
предотвращению угрозы возникновения пожара

Заведующему МБДОУ (ясли-сад) №1 «Ромашка»
Вереникиной Людмиле Викторовне

(полное наименование органа государственной власти, органа местного самоуправления, юридического лица,
фамилия, имя, отчество, индивидуального предпринимателя, физического лица-правообладателя объекта защиты
(гражданина), собственника имущества и т.п.)

Главным специалистом отделения надзорной деятельности по городу Красноперекопску и Красноперекопскому району управления надзорной деятельности Главного управления МЧС России по Республике Крым – государственным инспектором города Красноперекопска и Красноперекопского района по пожарному надзору старшим лейтенантом внутренней службы Михаюлюк Валентином Владленовичем в период с «05» июня 2015 года по «08» июня 2015 года проведена плановая выездная проверка МБДОУ (ясли-сад) №1 «Ромашка» по адресу: Республика Крым, город Красноперекопск, ул. Озерная, 3А

(должность, звание, фамилия, имя, отчество государственного инспектора (государственных инспекторов) по
пожарному надзору, проводившего (-их) проверку, наименование и адрес объекта защиты, органа власти, органа
местного самоуправления)

совместно с заведующим МБДОУ (ясли-сад) №1 «Ромашка» Вереникиной Л.В.

(указываются должности, фамилии, имена, отчества лиц, участвующих в проверке)

В соответствии с Федеральным законом «О пожарной безопасности» от «21» декабря 1994 года № 69-ФЗ необходимо устранить следующие нарушения обязательных требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

| № п/п | Вид нарушения требований пожарной безопасности с указанием мероприятия по устранению и конкретного места выявленного нарушения | Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого нарушены | Срок устранения нарушения требований пожарной безопасности и | Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение) |
|-------|--|---|--|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | Оборудовать здание и помещения объекта автоматической установкой пожарной сигнализации. | - статьи 42, 45, 46, 54, 83, 84, 91, 103, 104, 111-116 Федерального закона «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» и с пунктом 9 таблицы 1 приказа МЧС России №315 от 18.06.2003 года | 01.09.2020г. | |
| 2. | Оборудовать здание и помещения объекта системой оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. | - статья 84 Федерального закона «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» и СП 3.13130.2009 | 01.09.2020г. | |
| 3. | Обеспечить здание и помещения объекта фотолюминесцентными эвакуационными системами, в том числе Планами эвакуации при пожаре на фотолюминесцентной основе. | - ГОСТ Р 12.2.143-2009 | 01.09.2016г. | |
| 4. | Составить декларацию пожарной безопасности на объект. | - статья 64 Федерального закона «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» от 22.07.2008 года №123-ФЗ | 01.03.2016г. | |

| | | | | |
|----|---|--|-------------------------------|--|
| 5. | Предоставлять в отделение надзорной деятельности по городу Красноперекопску и Красноперекопскому району УНД ГУ МЧС России по Республике Крым информацию и подтверждающие документы по устранению вышеуказанных недостатков. | - статья 6 и статья 37 Федерального закона «О пожарной безопасности» от 21.12.1994 года №69-ФЗ | согласно вышеуказанных сроков | |
|----|---|--|-------------------------------|--|

Устранение указанных нарушений требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в пятнадцатидневный срок вправе обжаловать настоящие предписания в установленном порядке.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» дисциплинарную, административную или уголовную ответственности в соответствии с действующим законодательством за нарушение требований пожарной безопасности, а также за иные правонарушения в области пожарной безопасности несут:

- руководители федеральных органов исполнительной власти;
- руководители органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации;
- руководители органов местного самоуправления;
- собственники имущества;

лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;

лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;

должностные лица в пределах их компетенции;

иные граждане.

Ответственность за нарушение требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на нанимателей или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Главный специалист отделения надзорной деятельности по городу Красноперекопску и Красноперекопскому району управления надзорной деятельности Главного управления МЧС России по Республике Крым – государственный инспектор города Красноперекопска и Красноперекопского района по пожарному надзору старший лейтенант внутренней службы
«08» июня 2015 года

М.П.

Предписание для исполнения получила:

В.В. Михайлюк

(подпись)

(должность, фамилия, инициалы)

« _____ » _____ 2015 год